

Số:/BB-DLNSH

Huế, ngày 6 tháng 2 năm 2020.

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 30 phút, ngày 6 tháng 2 năm 2020, chúng tôi gồm có:

1. Đại diện Điện lực Nam sông Hương:

Ông: Nguyễn Văn Quý Chức vụ: TP. KHT-KT

Ông: Nguyễn Văn Hùng Chức vụ: TP. KHT-KT

Ông: Chức vụ:

Ông: Chức vụ:

2. Đại diện Đơn vị - Nguyễn Văn Mùi - Trại tại Cầu Lộ - Thủy Bạc, H. Thủy

Ông: Chức vụ:

Ông: Chức vụ:

Ông: Chức vụ:

Ông: Chức vụ:

4. Nội dung làm việc:

Ngày 6 tháng 2 năm 2020, tại địa chỉ: Thôn Cầu Lộ, Thủy Bạc, Huyện Thủy, Huế

Giải quyết sự vụ có nội dung như sau:

Căn cứ phương án HUES ngày 5/2/2020 về việc
đường dây điện Cầu Lộ, ngành điện lực, Nguyễn Văn Mùi - Trại
tại thôn Cầu Lộ, Thủy Bạc, Huyện Thủy; có nguy cơ
mất an toàn điện.

Sau khi thống nhất các nội dung làm việc, chúng tôi lập biên bản làm việc cụ thể như sau:

- Hiện trạng đường dây điện Cầu Lộ, ngành điện lực, Nguyễn Văn Mùi - Trại như sau:

+ Cấp hạ thế đường trục van xả ABC 4x150
tên đường dây A12 tên A12 thuộc T.B.T Thủy Bạc 1.

+ Vị trí cách mái nhà Ông Mùi:
→ Cao nhất 2m với mái 1,5m
→ Thấp nhất 2m với mái 0,1m

- Nguồn gốc đường dây theo hiện trạng:


Đường dây 20KV hiện tại T.T.H. thực hiện tiếp
nhận đường dây trục hạ thế, hạ thế, T.B.T có sơ đồ
theo hiện trạng từ HTX Điện Thủy Bạc, để bán
chính thức tạm thời KHT. Công ty Thủy Bạc theo
chỉ đạo của UBND T.M.H. T.T. - thê

+ Đường dây và cột điện trước khi bán giao
là cấp nhân dân qua cột C.T. 8 do người dân và HTX
Điện Thủy Bạc đóng góp tiền xây dựng (kiểu
xây dựng và đường dây do người dân và HTX
và UBND xã Thủy Bạc tự túc tài trợ)

Sau khi tiếp nhận, ngành điện lực đến
thay thế đường dây trục hạ thế hiện trạng bán
đây 40KV van xả ABC 4x150 làm an toàn cấp
điện để phục vụ công tác bán điện đến tận hộ
tại xã Thủy Bạc (như hiện nay).

~~...~~ Kết luận:

Được chấp thuận trên theo phân cấp của các bên
bên của đơn vị cấp trên.



Biên bản này được đọc lại cho mọi người cùng nghe và thống nhất để làm cơ sở cho hai bên tiến hành lập các thủ tục tiếp theo (nếu có) và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản. Biên bản lập xong lúc 16 giờ 00 phút, cùng ngày./.

Đại diện đơn vị
H.S. K.H. Phan Anh
..... H.U.E.S.....

Đại diện đơn vị
D. K.H. - K.T.
..... Đ.L.N.S.H.....

Cán bộ
Giải quyết đơn thư

Đại diện
Bên bán điện

Nguyễn Văn Anh

Nguyễn Văn Anh

Nguyễn Văn Anh

Nguyễn Văn Anh