

Số: 66 /UBND-KTHT  
V/v báo cáo kết quả khắc  
phục sự cố mất điện trong  
đêm ngày 24/01/2020

Vinh Hưng, ngày 04 tháng 02 năm 2020

Kính gửi: UBND huyện Phú Lộc.

Vào đêm ngày 24/01/2020 (*tức đêm 30 tết Kỷ Hợi*) trên địa bàn xã Vinh Hưng đã xảy ra một số vị trí mất điện gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân; Cụ thể:

Vị trí xảy ra hiện tượng quá tải tại trạm biến áp Vinh Hưng 5 phục vụ cấp điện cho thôn Phụng Chánh 1, Phụng Chánh 2 và thôn Trung Hưng; vị trí đặt trạm biến áp đặt gần nhà ông Nguyễn Thế và ông Trương Âu thuộc thôn Phụng Chánh 2

Hiện trạng trạm biến áp Vinh Hưng 5 cơ bản đảm bảo phục vụ sinh hoạt cho nhân dân không bị quá tải, không mất điện nhưng bán kính cấp điện quá dài 1,7km/1 xuất tuyến nên điện áp cuối nguồn bị sụt giảm. Trong những ngày nắng nóng về mùa hè có hiện tượng quá tải 120%.

Nguyên nhân: Vào đêm ngày 24/01/2020 (*tức đêm 30 tết Kỷ Hợi*) người dân dùng nhiều thiết bị điện đồng thời tăng cường độ gấp 4-5 lần so với ngày bình thường nên quá tải máy biến áp gây mất điện cục bộ. Trách nhiệm, nhiệm vụ nâng dung lượng trạm biến áp Vinh Hưng 5 thuộc về phía Điện lực Phú Vang, HTX tiêu thụ điện xã Vinh Hưng đã nhiều lần kiến nghị và đề nghị nâng dung lượng trạm biến áp Vinh Hưng 5 nhưng phía Điện lực Phú Vang chưa có trạm biến áp mới để nâng dung lượng trạm biến áp Vinh Hưng 5 để chống quá tải.

Hướng khắc phục:

+ UBND xã đã chỉ đạo HTX tiêu thụ điện Vinh Hưng khảo sát hiện trạng điện nông thôn để nghị nâng cấp dung lượng trạm biến áp Vinh Hưng 5 để chống quá tải đồng thời đề xuất xây dựng mới 02 trạm biến áp để phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh của người dân (*Thực hiện theo Công văn số 4012/UBND-KTHT ngày 07/11/2019 của UBND huyện Phú Lộc về việc rà soát hiện trạng hạ tầng điện nông thôn trên địa bàn xã*).


+ Ngày 03/01/2020, UBND xã đã lập Tờ trình số 03/TTr-UBND về việc xin cấp mới trạm biến áp trên địa bàn xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc; Trong đó xin đầu tư cấp mới 01 trạm biến áp Vinh Hưng 9, vùng Đèn Đôi – Rau Câu để chia tải cho trạm biến áp Vinh Hưng 5 để trạm biến áp Vinh Hưng 5 không bị quá tải phục vụ tốt cung cấp điện cho người dân chất lượng điện áp cao.

Đề xuất, kiến nghị: Kính đề nghị Tổng Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế quan tâm xem xét, chỉ đạo Công ty Điện lực Phú Vang quan tâm đầu tư mới trạm biến áp theo Tờ trình số 03/TTr-UBND ngày 03/01/2020 của UBND xã Vinh Hưng để phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh tăng thu nhập cho nhân dân trên địa bàn.

Vậy, UBND xã báo cáo UBND huyện được biết./.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch;
- Lưu: VT.



**Nguyễn Quang Huy**