

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN A LƯỚI**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 480 /UBND-VP

A Lưới, ngày 07 tháng 5 năm 2020

V/v xử lý thông tin công dân
phản ánh (Mã phản ánh: 290420040)

Kính gửi: Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh.

Ngày 30/04/2020, sau khi nhận phản ánh xử lý hiện trường từ Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế về nội dung “Đèn đường không sáng vào lúc 18h từ cây xăng dầu Petrolimex 26 Diên Mai, A Ngo, A Lưới đến trường tiểu học Sơn Thủy. Mà lại sáng từ 22h30 đến sáng hôm sau. Mong cơ quan điều chỉnh giờ hợp lí để thuận tiện cho việc đi lại. Trân trọng.”, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện A Lưới tiến hành kiểm tra, xử lý.

Kết quả kiểm tra xử lý: Nội dung phản ánh của công dân là đúng. Nguyên nhân do công tắc role điện gặp sự cố nên xảy ra trường hợp sáng không đúng giờ. Hiện nay, Ban Quản lý Công trình công cộng và Dịch vụ công ích đã khắc phục sự cố nói trên và điều chỉnh lại khung giờ chiếu sáng hợp lý.

Thông qua Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế, Ủy ban nhân dân huyện trả lời cho công dân biết về việc xử lý ý kiến phản ánh của công dân./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT. UBND huyện;
- VP: LĐ, CV;
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**