

CÔNG TY ĐIỆN LỰC TT-HUẾ
ĐIỆN LỰC HƯƠNG TRÀ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /CV-ĐLHTR

V/v: Dây sau công tơ của khách hàng
gây nguy hiểm mất an toàn

Kính gửi: - UBND Phường Hương Hồ;
- Các hộ: Hồ Văn Thành, Nguyễn Ngọc Toàn,
Nguyễn Đăng Quân, Nguyễn Đăng Quãng,
Hoàng Đình Thân, Hồ Văn Lành,
Nguyễn Văn Thái, Nguyễn Đăng Nhật.

(Địa chỉ: Đường Hồ Thừa Thôn Long Hồ, TDP1, Phường Hương Hồ, TX Hương Trà).

Vừa qua Điện lực Hương Trà nhận được phản hồi từ trung tâm đô thị thông minh (HUẾ S) của UBND tỉnh TT Huế. Theo đó, người dân phản ánh dây sau công tơ không đảm bảo khoảng cách an toàn và được treo móc không đúng quy định.

Điện lực Hương Trà đã tiến hành kiểm tra thực tế hiện trường, cột điện theo phản ánh là vị trí C13/3 thuộc trạm biến áp Hương Hồ 1. Các đường dây đang đi tạm bợ, vắt ngang qua diện tích đất nhà ở đang xây dựng là đường dây sau công tơ do quý khách hàng đầu tư *(có hình ảnh kèm theo)*.

Kính đề nghị các quý khách hàng di dời các đường dây này ra khỏi phạm vi đất ở theo phản ánh đã nêu. Điện lực Hương Trà sẽ hỗ trợ cắt điện trong quá trình thi công. Thời gian xử lý các tồn tại: trước ngày **20/5/2020**. Kể từ thời gian này, trường hợp xảy ra sự cố thì các khách hàng đang đầu nối vào cột C13/3 nêu trên chịu hoàn toàn trách nhiệm liên quan.

Kính gửi UBND phường Hương Hồ chủ trì làm việc với các hộ dân, đảm bảo an toàn trong quá trình thi công xây dựng nhà ở theo phản ánh từ Huế S.

Rất mong các bên liên quan cùng phối hợp, đảm bảo an toàn chung.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- PCTTH (để báo cáo);
- UBND phường Hương Hồ (để p/h)
- Phòng KH-KT, các Đội (để biết);
- Phòng Kinh Doanh (để p/h)
- Lưu: TH, KT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

