

Số: 131/BC-QLĐT

Phú Lộc, ngày 19 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO
Về việc giải quyết phản ánh từ
Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh

Kính gửi: UBND huyện Phú Lộc

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện tại Công văn số 2599/UBND-NC ngày 15/6/2020 về việc giải quyết phản ánh từ Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh liên quan đến nội dung phản ánh lần hai Dây đèn chiếu sáng tại khu vực âu thuyền xã Lộc Trì; Đội Quản lý đô thị xin báo cáo như sau:

Đối với tuyến điện chiếu sáng khu vực âu thuyền xã Lộc Trì do nằm trong khu vực nước ngập mặn nên tuyến điện bị rỉ sét và chạm dây cáp ngầm, đặc biệt tại các đầu nối. Vì vậy, rất dễ bị hư hỏng lại và việc sửa chữa mất khá nhiều thời gian.

Trước đó, khi nhận được phản ánh lần 1 của Trung tâm đô thị thông minh tại tuyến điện chiếu sáng này, Đội Quản lý đô thị đã tiến hành sửa chữa và khắc phục được 15 bóng đèn trong tổng số 31 bóng. Tuy nhiên, sau một thời gian, tuyến này lại tiếp tục bị hư hỏng. Theo phản ánh của Trung tâm giám sát đô thị thông minh lần thứ hai, Đội đã kiểm tra, làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Phú Lộc và tiến hành sửa chữa ngay. Nhưng do việc khắc phục các sự cố cáp ngầm phức tạp và mất nhiều thời gian nên đến nay Đội Quản lý đô thị vẫn chưa khắc phục xong. Dự kiến Đội sẽ hoàn thành việc sửa chữa hư hỏng tại tuyến điện này trước 30/6/2020.

Trân trọng kính báo cáo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

ĐỘI TRƯỞNG

Nguyễn Hình