

BQL KHU KINH TẾ, CÔNG NGHIỆP  
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ  
TRUNG TÂM QUẢN LÝ  
KHAI THÁC HẠ TẦNG KKT,CN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 524 /TTQLHT-KHKT  
V/v trả lời nội dung hệ thống chiếu  
sáng tại khu tái định cư Lộc Vĩnh (xã  
Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc).

Thừa Thiên Huế, ngày 22 tháng 9 năm 2020

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ, CÔNG NGHIỆP  
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

**DẾN** Số: 3043  
Ngày: 22/9/2020  
Chuyên: .....  
Lưu hồ sơ số: .....

Kính gửi: Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế.


Ngày 21 tháng 9 năm 2020, Trung tâm Quản lý, khai thác hạ tầng Khu kinh tế, công nghiệp (Trung tâm) nhận được phản ánh về việc hệ thống chiếu sáng tại Khu tái định cư Bù Lu (xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc) hoạt động vào ban ngày qua bài viết được đăng tải ngày 19/9/2020 của Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh. Sau khi kiểm tra tại hiện trường, nguyên nhân do ảnh hưởng của Bão số 5, ngày 18/9/2020 trên địa bàn xảy ra mất điện và hệ thống pin duy trì của Rơ le thời gian hư hỏng nên dẫn đến Rơ le thời gian chạy lệch thời điểm đã cài đặt. Trung tâm đã khắc phục hiện tượng trên và điều chỉnh rơ le thời gian vào ngày 21 tháng 9 năm 2020, hệ thống chiếu sáng tại Khu tái định cư Lộc Vĩnh đã hoạt động bình thường.

Trung tâm Quản lý, khai thác hạ tầng Khu kinh tế, công nghiệp thông báo để quý Cơ quan biết và phối hợp thông báo đến cá nhân/tổ chức phản ánh được biết.

Trân trọng kính chào./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- BQLKKT/CN (để b/c);
- GD, PGD;
- P. KH-KT;
- Lưu: VT, DC, Ý.



**Đặng Phúc Hiền**