

Số: 246/CV-ĐLHT

Hương Thủy, ngày 16 tháng 11 năm 2020

V/v: Báo cáo trả lời kiến nghị phản ánh
hiện trường trên trang thông tin điện tử Hue-S

Kính gửi: UBND Phường Thủy Phương

Căn cứ vào phản ánh hiện trường trên trang thông tin điện tử Hue-S ngày 4/11/2020 về việc kiến nghị cột điện bị nghiêng tại trước mặt số nhà 20 kiệt 266 đường Trưng Nữ Vương, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Qua kiểm tra thực tế, Điện lực Hương Thủy xin báo cáo như sau:

Cột điện bị nghiêng theo như phản ánh ở trên nằm ở vị trí cột B-1-1/5 xuất tuyến B lưới điện hạ thế TBA Khe Phương. Cột này là loại cột BTLT-8,4 mét, có bị nghiêng nhưng không đáng kể, tại vị trí này sát tường rào trường học, không có mặt bằng để lắp đặt bổ sung bộ néo cột.


Điện lực Hương Thủy đã tiến hành rà soát, thống kê và đưa vào công trình SCL năm 2021 của đơn vị để thay thế bằng cột đôi. Hiện tại cột đang vận hành bình thường, qua các đợt bão từ số 5 đến 13 vẫn đảm bảo an toàn tin cậy.

Vậy Điện lực thông báo đến UBND Phường Thủy Phương được biết. Rất mong được sự chia sẻ và cảm thông từ người dân và Quý cơ quan.

Trân trọng!./.

UBND Phường Thủy Phương

KT.GIÁM ĐỐC ĐIỆN LỰC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Ngô Văn Lợi



Nguyễn Văn Lợi