

Số: 10/BC-ECP

Phú Lộc, ngày 21 tháng 01 năm 2021.

VĂN PHÒNG HONĐ & UBND HUYỆN PHÚ LỘC	
ĐẾN	Số:.....
	Ngày:.....
	Chuyển:.....
	Lưu hồ sơ số:.....

BÁO CÁO

(Về Xử lý ý kiến của người dân thôn Lương Điền Thượng trên hệ thống Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế)

Kính gửi : - UBND huyện Phú Lộc.

Vừa qua trên hệ thống Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế có ý kiến phản ánh của người dân tại vị trí nhà Ông Trần Thanh Văn thuộc thôn Lương Điền Thượng, xã Lộc Điền về việc hệ thống lưới điện không an toàn. Sau khi tiếp nhận thông tin Công ty cử cán bộ kỹ thuật đi thực tế khảo sát, cải tạo thay thế nhằm đảm bảo an toàn cho người dân. (Có biên bản xử lý kèm theo)

Vậy Công ty CP Điện Lực Phú Lộc báo cáo lên UBND huyện Phú Lộc được biết.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu VT;

CÔNG TY CP ĐIỆN LỰC PHÚ LỘC



GIÁM ĐỐC
Dặng Chiêu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phú Lộc, ngày 21 tháng 01 năm 2021

BIÊN BẢN

(V/v xử lý ý kiến của người dân thuộc Thôn Lương Điền Thượng trên hệ thống Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế, thuộc TBA Đông Xuân)

Địa điểm : Thôn Lương Điền Thượng, Xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc.

- Căn cứ các ý kiến phản ánh của người dân tại vị trí nhà Ông Trần Thanh Văn thuộc Thôn Lương Điền Thượng trên hệ thống Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế, về việc nghe tiếng nổ trên đường. Qua đó Công ty đã cử cán bộ kỹ thuật đi thực tế khảo sát và đề xuất cải tạo thay thế dây đầu lưới và hộp 4 điện kế 1 pha cùng các phụ kiện đi kèm cụ thể như sau.

Hôm nay vào lúc 14...h...00.. ngày 21 tháng 01 năm 2021. Tại Thôn Lương Điền Thượng, Xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Chúng tôi gồm có:

I) Đại diện Công ty cổ phần điện lực Phú Lộc.

- 1/ Ông: Đặng Thiệu Chức vụ: Giám đốc
2/ Ông: Nguyễn Phương Chức vụ: Cán bộ QL địa bàn

II) Đại diện UBND xã Lộc Điền.

- 1/ Ông(Bà) Nguyễn Thanh Sơn.....Chức vụ: phù chủ tịch.....

III) Đại diện Thôn Lương Điền Thượng

- 1/ Ông: Trần Văn Cường.....Chức vụ: Tướng thôn.....

KHỐI LƯỢNG LẮP ĐẶT

STT	Hạng mục công tác	Đơn vị	Khối lượng	Ghi chú
I. PHẦN LẮP ĐẶT CẢI TẠO MỚI				
1	Hộp 4 điện kế 1 pha	Hộp	01	
2	Phụ kiện hộp 4 điện kế 1 pha	Bộ	01	
3	Dây đầu lưới AV 16	m	10	


Tất cả các vật tư thiết bị lắp đặt, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo chất lượng để vận hành.

Vậy chúng tôi lập biên bản này, xác nhận khối lượng đã cải tạo thay thế tại vị trí nhà Ông Trần Thanh Văn, Thôn Lương Điền Thượng thuộc TBA Đông Xuân để làm căn cứ về việc đầu tư cải tạo hệ thống lưới điện hạ thế trên địa bàn Xã Lộc Điền năm 2021, cũng như giải quyết ý kiến phản ánh của người dân trên hệ thống Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế.

Biên bản kết thúc vào lúc...15...h..00.. cùng ngày và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.

Đại diện UBND Xã Lộc Điền

PHÓ CHỦ TỊCH



Trần Thanh Văn

Đại diện thôn Lương Điền Thượng

Cư

lê Cư

Đại diện Công ty CP điện lực Phú Lộc



GIÁM ĐỐC
Dặng Chiêu