

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
BAN QUẢN LÝ KHU VỰC
PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

Số: 1893/BQLKV-QLHT,KT
“V/v sửa chữa hệ thống điện chiếu
sáng khu đô thị Mỹ Thượng”.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thừa Thiên Huế, ngày 31 tháng 12 năm 2020

Kính gửi: Tổng Công ty Cổ phần xây dựng điện Việt Nam

Thời gian gần đây, Ban nhận được nhiều phản ánh của người dân trên trang <https://tuongtac.thuathienhue.gov.vn> liên quan đến khu đô thị Mỹ Thượng về việc “Điện đường chiếu sáng không hoặc động, trụ điện bị nghiêng đổ gây nguy hiểm cho người dân. Người dân đã phản ánh nhiều lần nhưng vẫn không sửa chữa”.

Để giải quyết kiến nghị của người dân, ngày 24/11/2020 Ban cùng Tổ công tác liên ngành và chủ đầu tư đã cùng phối hợp kiểm tra. Qua kiểm tra có 152 bóng đèn không sáng, 4 trụ điện bị nghiêng đổ, 4 tủ điện bị hư hỏng và Chủ đầu tư đã có cam kết nhanh chóng khắc phục, sửa chữa các hạng mục HTKT bị hư hỏng. Đồng thời Ban đã có văn bản số 1682/BQLKV-QLHT,KT ngày 27/11/2020 để nhắc nhở Quý đơn vị khắc phục, sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng phục vụ cho người dân. Ngoài ra, UBND tỉnh cũng đã có công văn số 11235/UBND-XD ngày 11/12/2020 về việc giải quyết bàn giao các hạng mục HTKT tại dự án Khu đô thị Mỹ Thượng, trong đó có nội dung “*đề nghị Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam khẩn trương khắc phục, sửa chữa các hạng mục HTKT bị hư hỏng*”. Tuy nhiên đến nay Quý đơn vị vẫn chưa thực hiện.

Do vậy để đảm bảo an toàn cho người dân, đảm bảo chiếu sáng trong dịp Tết Dương Lịch và Tết Nguyên Đán đang đến gần, Ban đề nghị Tổng Công ty Cổ phần xây dựng điện Việt Nam khẩn trương, nghiêm túc thực hiện các công việc sau:

- Khắc phục hệ thống điện chiếu sáng, cột điện nghiêng đổ, tủ điện hư hỏng đảm bảo chiếu sáng, đảm bảo an toàn cho người dân. Đặc biệt cần khẩn trương, nghiêm túc sửa chữa trụ điện bị nghiêng đổ.

- Sửa chữa các nắp hố ga để đảm bảo an toàn cho người dân đi lại.

- Cắt tỉa, chống lại những cây xanh bị nghiêng ngã, vệ sinh môi trường.



Chủ đầu tư lên kế hoạch cụ thể và thời gian triển khai gửi về Ban trước ngày 04/01/2020.

Trân trọng!

Nơi nhận:


- Như trên;
- Lãnh đạo Ban (b/c);
- Lưu: VT, QLHKT.


KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Trần Nhật Tuấn





TH
LÝ
TRIỆU
H
HUE

