

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
BAN QUẢN LÝ KHU VỰC
PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

Số: 1691/BQLKV-QLHT,KT
“V/v sửa chữa hệ thống điện chiếu
sáng khu đô thị Mỹ Thượng”.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thừa Thiên Huế, ngày 18 tháng 11 năm 2021


Kính gửi: Tổng Công ty Cổ phần xây dựng điện Việt Nam

Vừa qua, để giải quyết kiến nghị của người dân trên trang <https://tuongtac.thuathienhue.gov.vn> liên quan đến khu đô thị Mỹ Thượng về việc: Giải quyết các hư hỏng hệ thống điện Khu đô thị Mỹ Thượng tại các vị trí B78, B84, C92-93, C177, A117, đèn chiếu sáng tại đường 5B Khu A, đèn đường không hoạt động tại khu đô thị Mỹ Thượng, Ban đã có văn bản số:1560/BQLKV-QLHT,KT ngày 28/10/2021 để nhắc nhở Đơn vị khắc phục, sửa chữa (nhắc nhở lần 2). Tuy nhiên đến nay qua kiểm tra thì Đơn vị vẫn chưa thực hiện việc. Vừa qua có nhiều phản ánh của người dân tại lô C216, C258, C259, B46, A117, đường số 2 Khu B đèn không đỏ, đường 5B khu A đèn không đỏ, Ban đã kiểm tra và khắc phục. Ngoài ra, sau khi kiểm tra, Ban nhận thấy hệ thống điện có nhiều hư hỏng, nhiều bóng đèn tại các tuyến đường bị cháy, bóng đèn bị bung nắp, các suất tuyến điện tại tủ điều khiển bị chạm chập, nhảy aptomat, cáp ngầm bị đứt (tuyến đường số 6A khu B), các aptomat và domino đầu nối tại các trụ đèn bị hư hỏng, xuống cấp gây nguy hiểm cho người dân.

Do vậy, để đảm bảo an toàn, phục vụ người dân sinh sống trên địa bàn đề nghị Đơn vị tiếng hành kiểm tra, khắc phục những hư hỏng trên. Nhằm tránh xảy ra những mất mát về người và của, đảm bảo an ninh trật tự, đi lại của người dân đề nghị Đơn vị sớm triển khai. Trường hợp xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự, an toàn giao thông ảnh hưởng đến người, tài sản của dân cũng như nhà nước do hệ thống điện chiếu sáng không vận hành ổn định thì Đơn vị chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Trân trọng! 

Nơi nhận:

- Như trên; 
- Lãnh đạo Ban (b/c);
- Lưu: VT, QLHTKT.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Trần Nhật Tuấn