

BQL KHU KINH TẾ, CÔNG NGHIỆP
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
TRUNG TÂM QUẢN LÝ
Khai thác hạ tầng KKT,CN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **33** /TTQLHT-TVDV
V/v trả lời nội dung hệ thống chiếu
sáng tại đường vào Cảng biển
Quốc tế Chân Mây.

Thừa Thiên Huế, ngày 18 tháng 01 năm 2022

Kính gửi: Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế.

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ, CÔNG NGHIỆP
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ĐẾN Số: 402

Ngày: 20/01/22

Chuyên:

Lưu hồ sơ số:

Ngày 14 tháng 01 năm 2022, Trung tâm Quản lý, khai thác hạ tầng Khu kinh tế, công nghiệp nhận được phản ánh của cá nhân/tổ chức về hệ thống chiếu sáng đường Quốc lộ 1A – cảng Chân Mây qua bài viết được đăng tải ngày 13/01/2022 của Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh, trong đó nội dung phản ánh như sau “Đèn chiếu sáng đường vào Cảng biển Quốc tế Chân Mây từ lâu đã không đở. Lưu lượng xe tham gia giao thông nhiều rất nguy hiểm”. Qua kiểm tra tại hiện trường, nguyên nhân do hệ thống chiếu sáng tại đường Quốc lộ 1A – cảng Chân Mây (cụ thể trạm chiếu sáng T5 Chân Mây) đã được đầu tư từ năm 2011, thời gian sử dụng lâu, bên cạnh đó hệ thống chiếu sáng gần môi trường nước biển nên thiết bị tử điện điều khiển chiếu sáng; bóng đèn một số vị trí trên tuyến đường đã hư hỏng. Sau khi kiểm tra xác nhận được nguyên nhân Trung tâm Quản lý, khai thác hạ tầng đã khắc phục, trạm chiếu sáng T5 Chân Mây đã hoạt động bình thường.

Trung tâm Quản lý, khai thác hạ tầng Khu kinh tế, công nghiệp thông báo để Quý Cơ quan biết và phối hợp thông báo đến cá nhân/tổ chức phản ánh được biết.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BQLKKT,CN (để b/c);
- Các phòng: KHKT, TVDV;
- Lưu: VT, Y.



Phan Minh Tâm