

**UBND HUYỆN NAM ĐÔNG
PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 95/KTHT

Nam Đông, ngày 12 tháng 5 năm 2022

V/v xử lý đèn chiếu sáng trước Trường
Tiểu học Thượng Long lúc sáng lúc tắt

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông

Thực hiện Công văn số 602/UBND-VP ngày 09 tháng 5 năm 2022 của UBND huyện về việc xử lý đèn chiếu sáng trước Trường Tiểu học Thượng Long lúc sáng lúc tắt.

Ngay sau khi nhận được phản ánh, Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã phối hợp với Đơn vị vận hành điện chiếu sáng công cộng kiểm tra hiện trường, xác định nội dung phản ánh là đúng sự thật. Nguyên nhân do bóng đèn hỏng, Đơn vị vận hành đã thay thế và đã hoạt động bình thường (*có hình ảnh đính kèm*).

Trên đây là nội dung giải quyết của Phòng Kinh tế và Hạ tầng qua thông tin phản ánh hiện trường kèm theo Công văn số 602/UBND-VP ngày 09 tháng 5 năm 2022 của UBND huyện Nam Đông./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- VP HĐND và UBND huyện;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

Phạm Tấn Sơn

