

Số 246 /BC-UBND

Thượng Long, ngày 13 tháng 10 năm 2022

**BÁO CÁO**

**V/v phối hợp khắc phục việc nước tràn vào nhà dân tại xã Thượng Long**

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông

Thực hiện Công văn số 1480/UBND-VP, ngày 11 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông Về việc Kiến nghị khắc phục việc nước tràn vào nhà dân tại xã Thượng Long. Ủy ban nhân dân xã Thượng Long xin báo cáo kết quả như sau:

**1. Về kết quả tổ chức thực hiện:**

Ngày 12/10/2022 Ủy ban nhân dân xã Thượng Long đã có Công văn số 89/CV-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2022 về việc phối hợp khắc phục việc nước tràn vào nhà dân tại xã Thượng Long gửi cho Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế (HueWACO) đến địa chỉ email: [info@huewaco.com.vn](mailto:info@huewaco.com.vn) và Zalo của Cty.

Chiều ngày 12/10/2022, Ủy ban nhân dân xã và Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế (HueWACO) đã cử người đến kiểm tra, xử lý và ảnh chụp hiện trường.

Qua kiểm tra, cho thấy nguyên nhân làm cản dòng chảy của cống, nước tràn ra đường và tràn vào nhà dân là do cống thoát nước hơi nhỏ (mặc dù có 02 cống song song), lượng nước chảy về từ trên đồi tập trung vào khe này, phía trên đầu nguồn nhiều cành cây, cỏ rác trôi về và thêm vào đó Cty đã có bắt Ống dẫn nước phi 225 của nhà máy nước sạch Thượng Long bắt luôn dưới cống thoát nước và phía trên miệng cống có ống sắt phi 60 bắt dây điện chiếu sáng đường nên cỏ rác, gỗ củi mắc tại đầu cống dẫn đến tắt cống và nước tràn ra đường và tràn vào nhà dân.

Hiện lực lượng của Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế (HueWACO) đã tiến hành khắc phục nạo vét, dọn toàn bộ cây cối, cỏ rác ra khỏi cống.

*(Có hình ảnh kèm theo).*

**2. Về đề xuất và kiến nghị:** Để khắc phục tình trạng trên và phương án lâu dài sau này cần phải nâng cấp, sửa chữa, mở rộng cống thoát nước và CTy có phương án xử lý Ống dẫn nước phi 225 của nhà máy nước sạch Thượng Long đã bắt luôn dưới cống thoát nước này.

Ủy ban nhân dân xã Thượng Long xin báo cáo trên đây là kết quả khắc phục việc nước tràn vào nhà dân tại xã Thượng Long theo ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 1480/UBND-VP, ngày 11 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông Về việc Kiến nghị khắc phục việc nước tràn vào nhà dân tại xã Thượng Long./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- CT và các PCT UBND huyện;
- VP UBND huyện;
- CTy HueWACO;
- TT HĐND xã;
- CT, PCT UBND xã;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH**

**Lê Minh Khánh**



