

Số:934/BC-KTHT

Phú Lộc, ngày 29 tháng 12 năm 2022

BÁO CÁO

Về việc giải quyết phản ánh từ Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh nội dung kiến nghị tại xã Vinh Hưng

Kính gửi: UBND huyện.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng nhận được kiến nghị phản ánh từ Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh; nội dung kiến nghị: “Đường vừa làm xong đã tróc lộ cả mặt đường cũ lên, đơn vị thi công và nghiệm thu phải chăng cần xem lại, yêu cầu công khai nhà thầu để không cho tham gia các gói thầu để tránh những con đường thiếu trách nhiệm như vậy. Thi công rải mỏng 1 lớp nhựa được tâm 10 ngày thì tróc lộ mặt đường bê tông cũ, hình ảnh được ghi lại vào ngày 26/12/2022. Mong xử lý những đơn vị thi công cầu thả và đơn vị nghiệm thu tránh gây lãng phí và sớm khắc phục hiện trạng, đường tại xóm 4, thôn Trung Hưng, xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc. Xin cảm ơn”. Sau khi kiểm tra, Phòng Kinh tế và Hạ tầng báo cáo như sau:

Đoạn đường theo nội dung kiến nghị thuộc đường Đê Đông Phá, xã Vinh Hưng nằm trong dự án Sửa chữa cầu đê đông phá xã Vinh Hưng do Phòng Kinh tế và Hạ tầng làm chủ đầu tư, với quy mô thảm mặt đường bằng vật liệu Cacboncor Asphalt bằng phương pháp thủ công kết hợp cơ giới dày 2cm.

Sau thời điểm triển khai thi công thảm Cacboncor Asphalt, thời tiết có mưa; đặc thù vật liệu Cacboncor Asphalt khi chưa cố kết nếu gặp mưa sẽ rời và trôi theo dòng nước mưa. Về việc hư hỏng nêu trên, Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã nắm được tình hình và đã chỉ đạo đơn vị thi công khắc phục, sửa chữa, tuy nhiên, trước mắt, thời tiết vẫn đang có mưa nên chưa triển khai thi công được. Trong thời gian tới, khi thời tiết thuận lợi, đơn vị thi công sẽ triển khai khắc phục các hư hỏng nêu trên.

Trân trọng kính báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của UBND huyện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Võ Văn Đức