

Số: 325/KTHT

Nam Đông, ngày 07 tháng 12 năm 2022

V/v kiến nghị kiểm tra nâng cấp
đường tại Thị trấn Khe Tre.

Kính gửi: Văn phòng HĐND - UBND huyện.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng nhận được Công văn số 1804/UBND-VP ngày 05/12/2022 của UBND huyện Nam Đông về việc kiến nghị kiểm tra nâng cấp đường tại Thị trấn Khe Tre. Qua khảo sát Phòng Kinh tế và Hạ tầng kính báo cáo một số nội dung cụ thể như sau:

- Trục đường Khe Tre nằm trong tuyến đường tỉnh lộ 14B mới được đầu tư xây dựng năm 2016 với mặt cắt 26m, gồm 4 làn xe, con lươn trồng cây xanh, vỉa hè lát gạch terrazzo, trồng cây xanh trên vỉa hè, rãnh thoát nước dọc, mặt đường thảm nhựa đảm bảo khàng trang.

- Điểm điểm phản ánh ngập nước bên phải trụ sở làm việc UBND thị trấn Khe Tre thuộc địa bàn Tổ dân phố 1. Khu vực Tổ dân phố 1 thường xảy ra ngập nước khi mưa lớn do đường cao tốc làm giảm diện tích rừng, tăng diện tích bê tông phía đầu nguồn, lượng nước tập trung khi mưa lớn gây quá tải với hệ thống thoát nước hiện trạng. UBND huyện đã đề xuất nâng cấp hệ thống thoát nước Tổ dân phố 1, thị trấn Khe Tre để xử lý tình trạng ngập lụt, đọng nước. UBND tỉnh đã có Quyết định số 321/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2021 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Nâng cấp hệ thống thoát nước thị trấn Khe Tre và Quyết định số 2741/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình Nâng cấp hệ thống thoát nước thị trấn Khe Tre, khi có vốn sẽ triển khai thực hiện.

Trên đây là nội dung kiểm tra, xử lý của Phòng Kinh tế và Hạ tầng thực hiện theo nội dung Công văn số 1804/UBND-VP ngày 05/12/2022 của UBND huyện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND huyện (để báo cáo);
- Chủ tịch, PCT UBND huyện;
- UBND thị trấn Khe Tre;
- Lưu VT.

TRƯỞNG PHÒNG

Phạm Tấn Sơn

