

Số: 793/TTr-UBND

Lộc Điền, ngày 07 tháng 12 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc xin đầu tư nâng cấp sửa chữa cầu Hội thôn Lương Quý Phú, xã Lộc Điền

Kính gửi: UBND huyện Phú Lộc.

Vừa qua, do đợt lũ ngày 02/12/2022, lưu lượng nước tại cầu Hội, thôn Lương Quý Phú chảy xiết nên làm cầu Hội hư hỏng nặng: phần đất mố cầu bị trôi hỏng khoảng 2,5 x 5 m và chân cầu bị đứt gãy không còn tiếp giáp với dầm. UBND xã đã báo cáo với UBND huyện và Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện về thiệt hại do mưa lũ ngày 02/12/2022 (số 781/BC-BCH ngày 03/12/2022).

Đây là cây cầu nổi tuyến đường chính phục vụ cho các hộ dân của 03 thôn Lương quý Phú, Miêu Nha, Sư Lỗ lưu thông.

Trước mắt, UBND xã đã cùng với BQL thôn Lương Quý Phú rào lại khu vực qua cầu và dán bảng cảnh báo không được lưu thông qua cầu để bà con nhân dân biết.

UBND xã kính mong UBND huyện tạo điều kiện khảo sát và bố trí kinh phí để đầu tư nâng cấp, sửa chữa cầu Hội, tạo điều kiện cho nhân dân lưu thông qua lại, thuận tiện cho việc học tập và sản xuất, kinh doanh của bà con nhân dân địa phương.

Rất mong UBND huyện quan tâm bố trí.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Hoàng Sa