

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

Về việc kiểm tra hiện trường, tổ chức lấy mẫu nước thải từ  
Công ty TNHH Vitto tại thôn Xuân Sơn, xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc

Thực hiện Công văn 2328/UBND-TN ngày 08/6/2023 của UBND huyện Phú Lộc về việc kiểm tra, xử lý, báo cáo phản ảnh tại hệ thống giám sát hiện trường của Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế, với nội dung: “Công ty Vitto La Sơn tại thôn Xuân Sơn, xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc, lợi dụng trời mưa xả thải ra môi trường làm ô nhiễm nước sinh hoạt cũng như nuôi trồng, xả chui qua cống ngầm chôn sâu dưới đất; đính kèm video quay sáng ngày 7/6/2023”.

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 30 phút, ngày 13/6/2023 tại văn phòng làm việc Công ty TNHH Vitto tại thôn Xuân Sơn, xã Lộc Sơn, thành phần tham gia gồm có:

I. Thành phần:

1. Đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Lộc:

Ông: Phan Văn Trọng Chức vụ: Trưởng Phòng

Ông: Nguyễn Tá Vũ Chức vụ: Chuyên viên

2. Đại diện Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế:

Ông: Lý Thanh Trung Chức vụ: Phó Chi Cục Trưởng

Ông: Lê Đức Ngọc Minh Chức vụ: Chuyên viên

3. Đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường - Ban Quản lý Khu Kinh tế, Công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế:

Ông: Bà Phan Thị Thanh Vân Chức vụ: Chuyên viên

Ông: ..... Chức vụ: .....

4. Đại diện UBND xã Lộc Sơn:

Ông: Lai Đức Sơn Chức vụ: Phó Chủ tịch

Ông: Nguyễn Khắc Thuận Chức vụ: Công chức HC-XD

5. Đại diện Công ty TNHH Vitto:

Ông: Bà Trương Thị Phương Chức vụ: Trưởng phòng HCNS

Ông: Nguyễn Văn Thành Chức vụ: Trưởng phòng ATMT

II. Nội dung:

Vì tư gli hình của người dân phản ảnh đến Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế năm trong khuôn viên của Công ty TNHH Vitto (đã xem từ đất bán giao mặt bằng cho Công ty TNHH Vitto).

Đưa ghi nhận tại liên trường không phát hiện tình trạng xả nước thải từ Công ty TNHH Vito Phú Lộc; không có nước thải chảy ra từ Công ty TNHH Vito Phú Lộc ra bên ngoài (có hình ảnh ghi nhận liên trường đính kèm) nên có quan chuyên môn không thể lấy mẫu như dự kiến ban đầu.


Vì vậy, nội dung phản ánh của người dân đến Trung tâm Giám sát đôn hành do tại tổng mức tiêu tại thời điểm kiểm tra liên trường là không còn.


Liên quan đến hệ thống xử lý nước thải, Chi cục Bảo vệ Môi trường trình, yêu cầu:


- Công ty TNHH Vito (đơn vị đầu tư hạ tầng KCN La Sơn) Chủ đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật của KCN, trong đó có hệ thống thu gom và thoát nước mưa của KCN và hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung của KCN.


- Công ty TNHH Vito Phú Lộc bố trí khu vực tập kết nguyên liệu sản xuất gạch phi hợp, hoàn chỉnh hệ thống thu gom, lắng nước mưa chảy tràn qua khu vực tập kết nguyên liệu đất trước khi thải ra môi trường.


Biên bản lập xong vào lúc 10 giờ 00 phút, cùng ngày 13/6/2023; đã đọc lại cho các thành viên tham dự cùng nghe và thống nhất ký tên.


1 

2   
Lý Thanh Thủy

3   
Phan Thị Thanh Vân

4   
Lew Đình Sơn.

5   
Dương Tường Phi

  
Nguyễn Văn Thành