

Số: 1095 /BQLDA-XD

Phú Lộc, ngày 11 tháng 11 năm 2024

V/v giải quyết phản ánh phản ánh của
công dân từ Hệ thống thông tin phản
ánh hiện trường liên quan đến hệ thống
đèn chiếu sáng dọc Quốc lộ 1

Kính gửi: UBND huyện Phú Lộc.

Thực hiện Công văn số 5486/UBND-XD ngày 08/11/2024 của UBND huyện về việc giải quyết phản ánh từ Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh với nội dung: (1) “Kiến nghị sửa chữa điện đường từ cầu Cánh Sen đến cầu Nước Ngọt; nội dung phản ánh: Trên QL1A đoạn từ cầu Cánh Sen đến cầu Nước Ngọt, huyện Phú Lộc bị cúp điện đường từ bão Trà Mi đến giờ vẫn chưa được khắc phục. Kính mong cơ quan ban ngành chức năng sớm xử lý để bà con đi lại an toàn”; (2) “Đèn chiếu sáng Quốc lộ 1A từ cầu Nước Ngọt đến hầm Phước Tượng không sáng; nội dung phản ánh: Đèn chiếu sáng QL1A từ cầu Nước Ngọt đến hầm Phước Tượng không sáng đã hơn 1 tuần nay, rất nguy hiểm khi tham gia giao thông” (hình ảnh kèm theo). Sau khi kiểm tra, rà soát và xử lý vấn đề phản ánh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Phú Lộc báo cáo kết quả cụ thể như sau:

Do ảnh hưởng của đợt bão số 06 vừa qua nên một số vật tư thiết bị thuộc dự án Hệ thống điện chiếu sáng QL1 đoạn qua huyện Phú Lộc bị hư hỏng (đoạn tuyến chiếu sáng qua địa bàn xã Lộc Thủy bị hư hỏng tủ điện chiếu sáng). Sau khi nắm bắt thông tin, Chủ đầu tư đã yêu cầu đơn vị thi công kiểm tra rà soát để khắc phục. Tuy nhiên, do thiết bị tủ điện phải đặt hàng từ thành phố Hồ Chí Minh nên đã chậm trễ trong quá trình khắc phục. Đến ngày 08/11/2024, đã hoàn thành và đổ điện đoạn tuyến trên (Chi tiết có hình ảnh kèm theo)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện kính báo cáo để UBND huyện biết và chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Hiệp

Một số hình ảnh kèm theo

